



Project :

BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI.

Well No.:

District : **Panchagarh**Upazilla : **Debiganj**Union : **Tapriganj**Mouza : **Tapriganj**J.L. No : **17**Plot No : **4063**

Engineer

Barind Multipurpose  
Development Authority

Drilling Contractor

**M/s. Sunley Engineers****DRILLING LOG**Date started **01.2.05** **7.00** hrs; Date completed **02-03-05** **10.00** hrs.Logged by **Md. Lokman Hakim SAB** Rod length **10** ft.

| Drilling time log |            |    | Graphic<br>log | Thickness (ft.) |     | Description of formation                   |
|-------------------|------------|----|----------------|-----------------|-----|--------------------------------------------|
| rod               | from       | to |                | from            | to  |                                            |
| 10                | 7.00<br>Am |    |                | 0               | 10  | <u>Redish hard clay.</u>                   |
|                   |            |    |                | 10              | 20  | <u>Brown fine sand</u>                     |
|                   |            |    |                | 20              | 30  | <u>Light brenn coarse sand</u>             |
|                   |            |    |                | 30              | 40  | Brown med.sand.                            |
|                   |            |    |                | 40              | 50  |                                            |
|                   |            |    |                | 50              | 60  |                                            |
|                   |            |    |                | 60              | 70  | <u>Blakish plastic clay with fine sand</u> |
|                   |            |    |                | 70              | 75  | <u>Blakish plastic clay.</u>               |
|                   |            |    |                | 75              | 80  | Grey med.sand.                             |
|                   |            |    |                | 80              | 90  |                                            |
|                   |            |    |                | 90              | 100 |                                            |
|                   |            |    |                | 100             | 110 | Grey med.to coarse sand.                   |
|                   |            |    |                | 110             | 120 |                                            |
|                   |            |    |                | 120             | 130 |                                            |
|                   |            |    |                | 130             | 140 |                                            |
|                   |            |    |                | 140             | 150 | [Redacted]                                 |
|                   |            |    |                | 150             | 160 |                                            |
|                   |            |    |                | 160             | 170 |                                            |
|                   |            |    |                | 170             | 180 |                                            |
|                   |            |    |                | 180             | 190 | Grey med.sand.                             |
|                   |            |    |                | 190             | 200 |                                            |
|                   |            |    |                | 200             | 210 |                                            |
|                   |            |    |                | 210             | 220 |                                            |
|                   |            |    |                | 220             | 230 | Light brown med.sand                       |
|                   |            |    |                | 230             | 240 |                                            |
|                   |            |    |                | 240             | 250 | <u>Redish plastic clay.</u>                |
|                   |            |    |                | 250             | 260 |                                            |
|                   |            |    |                |                 |     |                                            |
|                   |            |    |                |                 |     |                                            |

10.00  
A.M

SSA/SA/...

Date ...

Asstt. Engr.

Date ...

For the Contractor

Date ...

Pro. Md. Shafur Rahman

M/s. Sunley Engineers

Nayanpur, P.O. Rajbati,

Dist. Dinajpur





Project :  
BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI.

Well No :  
District : Panchagarh  
Upazilla : Debiganj  
Union : Topreganj  
Mouza : Topreganj  
J.L. No : 17  
Plot No : 4063

Engineer :

Barind Multipurpose  
Development Authority

Drilling Contractor  
M/S. Sunley Engineers

**CONSTRUCTION DETAIL**

| Operation                                                     | Started          | Completed         |            | Cross Section of the well<br>(Not to scale) |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| Drilling                                                      | 2/3/05 7.00 HRS  | 2/3/05 10.00 HRS  |            |                                             |
| Casing                                                        | 28/2/05 8.00 HRS | 28/2/05 12.00 HRS |            |                                             |
| Gravel Placing                                                | 2/3/05 12.00 HRS | 2/3/05 4.00 HRS   |            |                                             |
| Drilling Diameter : 14"/22"/24"/44"                           |                  |                   |            |                                             |
| Housing Pipe (Dia 8"/14") : Mild Steel/PVC 14" dia PVC        |                  |                   |            |                                             |
| UWC ..... 1'-0" ..... ft. above GL                            |                  |                   |            |                                             |
| UWC (incl. Reducer) ..... 109'-8" ..... ft. below GL          |                  |                   |            |                                             |
| Total length (ft.)                                            |                  |                   | 110'-8"    |                                             |
| LWC (Dia ..... inch): Mild Steel                              |                  |                   |            |                                             |
| Depth below GL. From ..... to ..... ft.                       |                  |                   |            |                                             |
| From ..... to ..... ft.                                       |                  |                   |            |                                             |
| Total length (ft.)                                            |                  |                   |            |                                             |
| Screen (Dia ..... 6 ..... inch): SS/FG/PVC                    |                  |                   |            |                                             |
| Depth below GL. From ..... to ..... ft.                       |                  |                   | 118'-0"    |                                             |
| From ..... 109'-8" ..... to ..... 227'-8" ft.                 |                  |                   | 118'-0"    |                                             |
| Total length (ft.)                                            |                  |                   |            |                                             |
| Bail Plug (Dia ..... 6 ..... inch)/PVC                        |                  |                   |            |                                             |
| Depth below GL. From ..... 227'-8" ..... to ..... 232'-8" ft. |                  |                   | 4'-0"      |                                             |
| Centralizers                                                  |                  |                   |            |                                             |
| Depth below GL. at<br>113, 133, 153, 173<br>193, 213, 233     |                  |                   |            |                                             |
| Total Number                                                  |                  |                   | 07 Nos.    |                                             |
| Gravel : 477.76 cft.                                          |                  |                   |            |                                             |
| Gravel Quantity (approx) ..... 477.76 cft.                    |                  |                   |            |                                             |
| Depth Below GL. From ..... 1'-6" ..... to ..... 234'-8" ft.   |                  |                   |            |                                             |
| Fixture Length                                                |                  |                   | 233'-8" ft |                                             |
| From top of UWC to bottom of Bail Plug                        |                  |                   |            |                                             |
| Verticality test : 1.00 inch at 110 ft. depth                 |                  |                   |            |                                             |
| Max. Deviation                                                |                  |                   |            |                                             |
| Date 02-03-2005                                               |                  |                   |            |                                             |
| Ordered Depth 238' ft.<br>(From GL to bottom of Bail Plug)    |                  |                   |            |                                             |

S SAE/SAE  
Date 02-03-2005  
সিও-সহকারী প্রকৌশলী  
বিদ্যুৎ, বোনা কোন, পঞ্চগড়।  
C:10-BMDA2-119

Asstt. Eng.  
Date 2/3/05  
বিদ্যুৎ ও ইউনিট-২  
বোনা কোন, বোনা, পঞ্চগড়।

For the Contractor  
Date  
Pro. Md. Shafur Rahman  
M/s. Sunley Engineers  
Nayanpur, P.O. Rajbati,  
Dist. Dinalpur.





**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI**

**INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL**

Before Shrouding

1. Well No. :
2. District : **Panchagarh**
3. Upazilla : **Debiganj**
4. Union : **Topreganj**
5. Mouza : **Topreganj**
6. J.L. No. : **17**
7. Plot No. : **4063**
8. Total Length of the Tubewell : **233'-8"** **110'-8"**
9. Length of UWC (Excluding Reducer) : **239'-0"** **440'-0"** ft. Date : **02/03/2005**
10. Name of Sinking Contractor : **M/S. Sunley Engineers**

**VERTICALITY DATA SHEET**

Suspension Height (H) **10** ft.

Dia of UWC,  $d_1$  ..... **14** ..... inch

Dia of Disc,  $d_2$  ..... **13.5** ..... inch

| Depth<br>in ft.<br>L. | Deviation<br>in inch<br>X | Bearing<br>Reading<br>Pointing<br>North | Calculated<br>Deviation<br>in inch<br>$D' = \frac{X(L+H)}{H}$ | Disc<br>Factor<br>$C = \frac{d_1 - d_2}{2}$ | Deviation<br>in-inch<br>$D = D' + C$ |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10'                   | 1/16                      | N                                       | 0.125                                                         | 0.25                                        | 0.375                                |
| 20'                   | 1/8                       | N                                       | 0.375                                                         | 0.25                                        | 0.625                                |
| 30'                   | 1/8                       | N                                       | 0.50                                                          | 0.25                                        | 0.75                                 |
| 40'                   | 1/16                      | N                                       | 0.312                                                         | 0.25                                        | 0.562                                |
| 50'                   | 1/16                      | NE                                      | 0.375                                                         | 0.25                                        | 0.625                                |
| 60'                   | 1/16                      | NE                                      | 0.437                                                         | 0.25                                        | 0.687                                |
| 70'                   | 0                         | NE                                      | 0                                                             | 0.25                                        | 0.25                                 |
| 80'                   | 1/8                       | NE                                      | 1.125                                                         | 0.25                                        | 1.375                                |
| 90'                   | 1/8                       | N                                       | 1.25                                                          | 0.25                                        | 1.50                                 |
| 100'                  | 1/16                      | N                                       | 0.687                                                         | 0.25                                        | 0.937                                |
| 110'                  | 1/16                      | N                                       | 0.75                                                          | 0.25                                        | 1.00                                 |
| 120'                  |                           |                                         |                                                               |                                             |                                      |

11. Maximum Deviation : **1.50** inch at depth **90** ft.

12. Other observation, if any :

SSAE/SAE

Date

স্বাক্ষর: লোকমান হাকিম

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

বিএমডিএ, বোদা জোন, পঞ্চগড়।

Asstt. Engr.

Date

স্বাক্ষর: প্রকৌশলী  
বিএমডিএ, ইউনিট-২  
বোদা জোন, বোদা, পঞ্চগড়।

For the Contractor

Date

স্বাক্ষর: Md. Shafiqur Rahman

M/s. Sunley Engineers

Nayanpur, P.O. Rajbati,

Dist. Dinajpur.





**BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI**

**INSPECTION OF VERTICALITY OF THE TUBEWELL**

After Shrouding

1. Well No. :
2. District : **Panchagarh**
3. Upazilla : **Debiganj**
4. Union : **Tapriganj**
5. Mouza : **Tapriganj**
6. J.L. No. : **17**
7. Plot No. : **4063**
8. Total Length of the Tubewell : **233'-8"** **440' 110'-8"** ft.
9. Length of UWC (Excluding Reducer) : **110'-8"** ft.
10. Name of Sinking Contractor : **M/S. Sunley Engineers.**

Date : **02/03/2005**

**VERTICALITY DATA SHEET**

Suspension Height (H) **10** ft.

Dia of UWC,  $d_1$  ..... **14** inch  
Dia of Disc,  $d_2$  ..... **13.50** inch

| Depth<br>in ft.<br>L. | Deviation<br>in inch<br>X | Bearing<br>Reading<br>Pointing<br>North | Calculated<br>Deviation<br>in inch<br>$D' = \frac{X(L+H)}{H}$ | Disc<br>Factor<br>$C = \frac{d_1 - d_2}{2}$ | Deviation<br>in inch<br>$D = D' + C$ |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10'                   | 0                         | N                                       | 0                                                             | 0.25                                        | 0.25                                 |
| 20'                   | 1/16                      | N                                       | 0.187                                                         | 0.25                                        | 0.437                                |
| 30'                   | 1/32                      | N                                       | 0.125                                                         | 0.25                                        | 0.375                                |
| 40'                   | 1/32                      | NE                                      | 0.156                                                         | 0.25                                        | 0.406                                |
| 50'                   | 0                         | NE                                      | 0                                                             | 0.25                                        | 0.25                                 |
| 60'                   | 1/32                      | NE                                      | 0.218                                                         | 0.25                                        | 0.468                                |
| 70'                   | 0                         | NE                                      | 0                                                             | 0.25                                        | 0.25                                 |
| 80'                   | 1/16                      | E                                       | 0.562                                                         | 0.25                                        | 0.812                                |
| 90'                   | 1/16                      | E                                       | 0.625                                                         | 0.25                                        | 0.937                                |
| 100'                  | 1/16                      | E                                       | 0.687                                                         | 0.25                                        | 1.00                                 |
| 110'                  | 1/16                      | E                                       | 0.75                                                          | 0.25                                        |                                      |
| 120'                  |                           |                                         |                                                               |                                             |                                      |

11. Maximum Deviation : **1.00** inch at depth **110** ft.
12. Other observation, if any :
13. Straightness : Dolly passed upto **110** ft. freely in the UWC.

SSAE/SAE

Date

Asstt. Engr.

Date

For the Contractor

Date

**P.O. Md. Shafiqur Rahman**

**M/s. Sunley Engineers**

**Mayenpur, P.O. Fajbati,**

**Bist, Dinalpur.**





BARIND MULTIPURPOSE DEVELOPMENT AUTHORITY  
RAJSHAHI

DEVELOPMENT RECORD  
(Period : 2 hour)

Page No : 1

|                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Date: <b>03-03-2005</b>                                                      | Well No : _____              |
| Starting Time <b>7</b> hrs <b>30</b> minute, Capacity of Pump <b>3</b> cusec | District : <b>Panchagarh</b> |
| Ref. Mark (Top of Housing) <b>1'-0"</b> ft. above G.L.                       | Upazilla : <b>Debiganj</b>   |
| Static Water Level <b>17'-4"</b> ft. below top of Housing Pipe.              | Union : <b>Tapriganj</b>     |
| Size of Orifice <b>5</b> inch, Size of Delivery Pipe <b>6</b> inch           | Mouza : <b>Tapriganj</b>     |
| Length of UWC <b>110</b> ft, Depth of Pump Setting <b>80</b> ft.             | J.L No. : <b>17</b>          |
|                                                                              | Plot No. : <b>4063</b>       |

| Time            | Piezometric Height (inch) | Discharge (cusec) | Pumping Water Level below Reference Mark (ft.) | Actual Draw-Down (ft.) | Remarks        |
|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1               | 2                         | 3                 | 4                                              | 5                      | 6              |
| 00mn (8 hrs)    | <b>13"</b>                | <b>1.00</b>       | <b>SWL = 17'-4"</b>                            |                        | 50% Discharge  |
| 05 mn           | "                         | "                 | <b>28'-4"</b>                                  | <b>11'-0"</b>          |                |
| 10 mn           | "                         | "                 | <b>28'-7"</b>                                  | <b>11'-3"</b>          |                |
| 15 mn           | "                         | "                 | <b>28'-9"</b>                                  | <b>11'-5"</b>          |                |
| 20 mn           | "                         | "                 | <b>28'-11"</b>                                 | <b>11'-7"</b>          |                |
| 25 mn           | "                         | "                 | <b>29'-0"</b>                                  | <b>11'-8"</b>          |                |
| 30 mn           | "                         | "                 | <b>29'-2"</b>                                  | <b>11'-8"</b>          |                |
| 35 mn           | <b>53"</b>                | <b>2.00</b>       | <b>37'-7"</b>                                  | <b>20'-3"</b>          | 100% Discharge |
| 40 mn           | "                         | "                 | <b>37'-11"</b>                                 | <b>20'-7"</b>          |                |
| 45 mn           | "                         | "                 | <b>38'-2"</b>                                  | <b>20'-10"</b>         |                |
| 50 mn           | "                         | "                 | <b>38'-4"</b>                                  | <b>21'-0"</b>          |                |
| 55 mn           | "                         | "                 | <b>38'-6"</b>                                  | <b>21'-2"</b>          |                |
| 60 mn           | "                         | "                 | <b>38'-7"</b>                                  | <b>21'-3"</b>          |                |
| 65 mn           | "                         | "                 | <b>38'-8"</b>                                  | <b>21'-4"</b>          |                |
| 70mn            | <b>84"</b>                | <b>2.50</b>       | <b>43'-1"</b>                                  | <b>25'-9"</b>          | 125% Discharge |
| 80 mn           | "                         | "                 | <b>43'-5"</b>                                  | <b>26'-1"</b>          |                |
| 90 mn           | "                         | "                 | <b>43'-7"</b>                                  | <b>26'-3"</b>          |                |
| 100 mn          | <b>113"</b>               | <b>3.00</b>       | <b>47'-9"</b>                                  | <b>30'-5"</b>          | 150% Discharge |
| 110 mn          | "                         | "                 | <b>48'-0"</b>                                  | <b>30'-8"</b>          |                |
| 120 mn (2 hrs.) | "                         | "                 | <b>48'-1"</b>                                  | <b>30'-9"</b>          |                |

1 cusec = 28.32 LPS.

S SAE/SAE: **লোকমান হাকিম**  
Date: **উপ-সহকারী প্রকৌশলী**  
**বিদ্যুৎ বিভাগ, বোলা জোন, পঞ্চগড়।**

Asstt. Engr. **3/3/05**  
Date: **সহকারী প্রকৌশলী**  
**বিদ্যুৎ বিভাগ, বোলা জোন, পঞ্চগড়।**

For the Contractor  
Date: **3/3/05**  
**Pro. Md. Shafur Rahman**  
**M/s. Sunley Engineers**  
**Nayanpur, P.O. Rajbati,**  
**Dist. Dinajpur.**



“একরার নামা”  
(Deed of Agreement)

পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প

এই চুক্তি পত্র (Deed of Agreement) অদ্য ইংরেজি ..... ২৪/১২/০৮

বাংলা ..... ২২.১২.০৮ ..... তারিখে প্রণীত হলো নিম্ন লিখিত পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে

বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী এর পক্ষে .....  
..... জোনের / থানার সহকারী প্রকৌশলী অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি।  
অতঃপর ইহা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিহিত হবে।

..... বিএমডি-১, বারিন্দা (বরেন্দ্র) পক্ষ  
এবং

“..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী  
সংগঠন” (Barind deep tubewell water user's association) অথবা ইহার নিম্নে মনোনীত ব্যক্তি  
বর্গ / প্রতিনিধি।

(১) ..... পিতা-.....

(২) ..... পিতা-.....

(৩) ..... পিতা-.....

সর্বজাতি ..... পেশা ..... গ্রাম-.....

থানা-..... জেলা ..... ২য় পক্ষ।

“গভীর নলকূপের বিবরণ ও তফসীল”

জেলা ..... ৮৫৭৬

থানা ..... ৮৫৭৬

ইউনিয়ন ..... ৮৫৭৬

মৌজা ..... ৮৫৭৬

জে এল নং ..... ৮৫৭৬

প্লট নং ..... ৮৫৭৬

কস্যা একরার নামা পত্রমিদং লিখিতং কার্যাপ্রসঙ্গে আমরা তফসীলে বর্ণিত নলকূপ ব্যবহারকারী বরেন্দ্র গভীর  
নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (Barind deep tubewell water user's association) এর  
পক্ষে নিম্ন লিখিত কৃষকবৃন্দ বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিএমডিএ কর্তৃক স্থাপিত / স্থাপিতব্য গভীর  
নলকূপটির নিম্ন লিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে এবং (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কো -  
অপারেটিভ সোসাইটি রুলস ১৯৮৭, কো -অপারেটিভ সোসাইটি অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ (অর্ডিনেন্স নং ১, ১৯৮৫),  
বাংলাদেশ ইরিগেশন ওয়াটার রোট অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ (অর্ডিনেন্স নং ৩১) ও তৎ সংক্রান্ত গেজেট ১৮ ইং  
জানুয়ারী, ৮৪) গেজেট নোটিফিকেশন ( ২ রা ফেব্রুয়ারী ' ৮৭) ইরিগেশন অ্যাক্ট ১৯৭৬(৩১ শে মে,  
১৯৭৭ পর্যন্ত সংশোধিত ) এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন আই বা বিধি অনুযায়ী ক্রয় / পরিচালনা করতে  
এতদ্বারা চুক্তি বদ্ধ হলো।

যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছক- এবং বরেন্দ্র বহুমুখী  
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারী রেজুলিউশন নং- পি এম ইউ (সেচ) প্রকল্প -২১ (৪) ৯০/১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ বলে  
বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে আধুনিক চাষাবাদা, নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়  
পানির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত/স্থাপিতব্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু “..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন”  
(Barind deep tubewell Water user's association) এর পক্ষ হতে জমির মালিকগণের যৌথ  
মালিকানা এবং বৃহত্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সেচ চার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ পরিচালনা করবে; এবং যেহেতু

“..... বরেন্দ্র গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহারকারী সংগঠন”  
(Barind deep tubewell water user's association) গভীর নলকূপ দ্বারা চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র  
সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচ চার্জ ভিত্তিতে গভীর নলকূপ ক্রয় /ব্যবহারের  
প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং যেহেতু বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প-বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
রাজশাহী - উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। সে হেতু ১ ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তে একরার নামায় (Deed  
of agreement) চুক্তি বদ্ধ হলো।



স্কীম ভুক্ত জমির বিবরণঃ

উপজেলাঃ.....সেই/গঙ্গা.....।

মোঃ মোকাম্মান হা ক্বা  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বিল্ডিং ডি. এ. বোদা জোন, নগরগড়।

*Carex pennsylvanica*



সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

প্রস্তাবিত “টেক্সটাইল মিল” ধরেন্দ্র গভীর নলকূপ পানি সরবরাহকারী সংগঠন এর সভার কার্য বিবরণী।

স্থান টেক্সটাইল মিল

সময় বেলা-২২ টা

তারিখ ২২/০২/১৪

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি

| ক্রঃ<br>নং | নাম               | স্বাক্ষর/ টিপসহি | ক্রঃ নং | নাম | স্বাক্ষর / টিপসহি |
|------------|-------------------|------------------|---------|-----|-------------------|
| ০১         | মোঃ বেদাদুল হোসেন | হোসেন            | ৩৯      |     |                   |
| ০২         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪০      |     |                   |
| ০৩         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪১      |     |                   |
| ০৪         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪২      |     |                   |
| ০৫         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৩      |     |                   |
| ০৬         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৪      |     |                   |
| ০৭         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৫      |     |                   |
| ০৮         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৬      |     |                   |
| ০৯         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৭      |     |                   |
| ১০         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৮      |     |                   |
| ১১         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৪৯      |     |                   |
| ১২         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫০      |     |                   |
| ১৩         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫১      |     |                   |
| ১৪         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫২      |     |                   |
| ১৫         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫৩      |     |                   |
| ১৬         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫৪      |     |                   |
| ১৭         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫৫      |     |                   |
| ১৮         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫৬      |     |                   |
| ১৯         | মোঃ হুমায়ুন কবীর | হুমায়ুন         | ৫৭      |     |                   |
| ২০         |                   |                  | ৫৮      |     |                   |
| ২১         |                   |                  | ৫৯      |     |                   |
| ২২         |                   |                  | ৬০      |     |                   |
| ২৩         |                   |                  | ৬১      |     |                   |
| ২৪         |                   |                  | ৬২      |     |                   |
| ২৫         |                   |                  | ৬৩      |     |                   |
| ২৬         |                   |                  | ৬৪      |     |                   |
| ২৭         |                   |                  | ৬৫      |     |                   |
| ২৮         |                   |                  | ৬৬      |     |                   |
| ২৯         |                   |                  | ৬৭      |     |                   |
| ৩০         |                   |                  | ৬৮      |     |                   |
| ৩১         |                   |                  | ৬৯      |     |                   |
| ৩২         |                   |                  | ৭০      |     |                   |
| ৩৩         |                   |                  | ৭১      |     |                   |
| ৩৪         |                   |                  | ৭২      |     |                   |
| ৩৫         |                   |                  | ৭৩      |     |                   |
| ৩৬         |                   |                  | ৭৪      |     |                   |
|            |                   |                  | ৭৫      |     |                   |
|            |                   |                  | ৭৬      |     |                   |



৳৫০



৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

৳ ৭০০০২২৮

গভীর নলকূপ উক্ত জমিতে থাকা অবস্থায় আমি বা আমার কোন ওয়ারিশগন উক্ত জমির মালিকানা দাবী করিতে পারিবনা/ পারিবেনা। যদি আমি বা আমার কোন ওয়ারিশগন উক্ত পরিমান জমির মালিকানা দাবী করি বা করে তবে আইনতঃ অগ্রাহ্য হইবে। এতদসঙ্গে রাজি হইয়া অন্যের বিনা প্ররোচনায় সজ্ঞানে এই হস্তান্তর পত্রে সহি করিলাম।

জমির তফসীল :-

জেলা- পঞ্চগড়।

উপজেলা- দেবীগঞ্জ।

ইউনিয়ন- টেপ্টিগঞ্জ।

মৌজা- টেপ্টিগঞ্জ।

জে এল নং- ১৭

দাগ নং- ৪০৬৩

জমির পরিমান ৩ শতাংশ এ, দাগের কাত ৩ শতাংশ।

স্বাক্ষরী :

০১। মোঃ মোস্তাফিজ

০২। মোঃ জিয়াবুর রহমান

০৩। মোঃ মোস্তাফিজ,

০৪। রাশি

০৫। মোস্তাফিজ

স্বাক্ষর :

মোঃ মোস্তাফিজ