

হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল সিসিপিপি'র ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল, ২৫- জুন, ২৫) ও ০১ (এক) (জুলাই, ২৪ – জুন, ২৫) বছরের অর্জন

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২৪-২৫					০৯ মাসের অর্জন (জুলাই, ২৪- মার্চ, ২৫)	৪র্থ কোয়ার্টারের অর্জন (এপ্রিল, ২৫- জুন, ২৫)	০১ (এক) বছরের অর্জন (জুলাই, ২৪- জুন, ২৫)	অর্জিত নম্বর	সংযুক্তি
				অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
				১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
[১.১.১] অর্জিত অ্যাভাইলিবিলাটি	ক্রমপূঞ্জিত	%	৫	৯০	৮৯	-	-	-	৯৭.৩১	৯৯.৩৯	৯৭.৮৩	০৫	প্রতিবেদন সংযুক্ত
[১.১.২] অর্জিত হিটরেট (নেট)	ক্রমপূঞ্জিত	কিঃজুল/কিঃ ওঃ ঘন্টা	৫	৭০০০	৭১০০	-	-	-	৬৯৪৪.৭৫	৬৯৮৭.৫৬	৬৯৫৫.৪৫	০৫	
[১.১.৩] অর্জিত প্রান্ট ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	৫	৬৮	৬০	-	-	-	৯৩.১৬	৯৪.৩৫	৯৩.৪৬	০৫	
[১.১.৪] অর্জিত অক্সিলারী কনজামসন	ক্রমপূঞ্জিত	%	৫	৩.৮০	৩.৮৫	-	-	-	৩.৭৩	৩.৮৪	৩.৭৬	০৫	
[১.১.৫] হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Diverter Damper এর Hydraulic System এর trouble shooting সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫	-	-	-	১৪.১১.২৪	-	১৪.১১.২৪	০২	অফিস আদেশ সংযুক্ত
[২.১.১] ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন প্রস্তুত করা (জমাদানের শেষ দিন যদি সরকারি ছুটির দিন হয় তাহলে পরবর্তী কর্মদিবসে দাখিল করা হবে)।	তারিখ	তারিখ	৪	পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে	-	-	-	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	০৪	প্রতিবেদন সংযুক্ত
[২.১.৩] মাসিক ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রেরণ (জমাদানের শেষ দিন যদি সরকারি ছুটির দিন হয় তাহলে পরবর্তী কর্মদিবসে দাখিল করা হবে)।	তারিখ	তারিখ	৪	প্রতি মাসের ৫ তারিখ	প্রতি মাসের ৮ তারিখ	প্রতি মাসের ১০ তারিখ	প্রতি মাসের ১২ তারিখ	প্রতি মাসের ১৫ তারিখ	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	প্রতি মাসের ০৫ তারিখ	০৪	মাসিক প্রতিবেদন সংযুক্ত
[২.১.৪] ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন/ বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা (জমাদানের শেষ দিন যদি সরকারি ছুটির দিন হয় তাহলে পরবর্তী কর্মদিবসে দাখিল করা হবে)।	তারিখ	তারিখ	৪	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৪ তারিখ	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৬ তারিখ	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৯ তারিখ	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ২০ তারিখ	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী ০৭ তারিখের মধ্যে	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী ০৭ তারিখের মধ্যে	কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী ০৭ তারিখের মধ্যে	০৪	ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন সংযুক্ত
[২.১.২]] আয়কর এবং ভ্যাট জমাদান পূর্বক আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস প্রদান কার্যালয়ে প্রেরণ।	তারিখ	তারিখ	৪	পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে	পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে	-	-	-	প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	০৪	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক সংযুক্ত

 

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২৪-২৫					০৯ মাসের অর্জন (জুলাই, ২৪- মার্চ, ২৫)	৪র্থ কোয়ার্টারের অর্জন (এপ্রিল, ২৫- জুন, ২৫)	০১ (এক) বছরের অর্জন (জুলাই, ২৪- জুন, ২৫)	অর্জিত নম্বর	সংযুক্তি
				অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
				১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
[২.১.৫] পরামর্শক, ঠিকাদারদের বিল, কর্মকর্তা - কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ এবং আন্তঃলেনদেন (Fund Transfer) অনলাইনে ব্যাংকিং (Cash Less) এর মাধ্যমে পরিশোধের সংখ্যার হার	ক্রমপঞ্জিত	%	৪	৭৫	৬৫	-	-	-	১০০	১০০	১০০	০৩	অনলাইন ব্যাংকিং পেমেন্টের হার সংক্রান্ত প্রমাণক সংযুক্ত
[৩.১.১] আইএমএস (IMS) Surveillance অডিট-২ সম্পন্ন করা।	তারিখ	তারিখ	২	০১.০৫.২৫	০১.০৬.২৫	-	-	-	০১.১২.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০২	অডিট প্র্যানের কপি সংযুক্ত
[৩.১.২] বায়ু দূষণ রোধকল্পে বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে DOE এর গাইড লাইন অনুযায়ী Emission নিয়ন্ত্রণ করে পরিচালন নিশ্চিত করা	তারিখ	তারিখ	২	৩০.০৬.২৫	-	-	-	-	০৬.০৮.২০২৪	০৬.০৮.২০২৪	০৬.০৮.২০২৪	০২	Emission Monitoring record কপি সংযুক্ত
[৩.২.১] ইজিসিবি ও নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীর মধ্যে Spare Parts শেয়ার করে খরচ কমানোর লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।	তারিখ	তারিখ	৪	০১-০৬-২৫	১৫-০৬-২৫	-	-	-	-	০১.০৬.২০২৫	০১.০৬.২০২৫	০৪	সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত
[৩.২.২] ইজিসিবি'র Internal Energy Auditor কর্তৃক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এনার্জি অডিট সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৪	৩০-০৩-২০২৫	১৫-০৪-২০২৫	-	-	-	২৭.০২.২০২৫	-	২৭.০২.২০২৫	০৪	অডিট কার্যক্রমের সামারি রিপোর্ট সংযুক্ত


 Md. Robiul Islam
 Manager (HR)
 Haripur 412 MW CCPP
 EGCB Ltd., Haripur, Narayanganj


 Md. Kamruzzaman
 Chief Engineer
 Haripur 412 MW CCPP
 EGCB, Haripur, Bandar, Narayanganj