

ফরম ছ

[সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ৮০ (৩) দ্রষ্টব্য]

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন পরিদর্শন ছক

১। সংযোগ গ্যাস পাইপ লাইন	ছিদ্র	<input type="checkbox"/>
	গেজ	<input type="checkbox"/>
	ক্ষয়	<input type="checkbox"/>
২। কমপ্রেসার বেটনী	'প্রবেশ নিষেধ'সংকেত	<input type="checkbox"/>
	ধূমপান নিষেধ প্রতীক	<input type="checkbox"/>
	স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়ার সতর্ক সংকেত	<input type="checkbox"/>
	বিপজ্জনক সংকেত	<input type="checkbox"/>
	পরিচালন পদ্ধতি	<input type="checkbox"/>
	বাতি এবং সুইচ	<input type="checkbox"/>
	ক্ষতিকর পদার্থ হইবে মুক্ত	<input type="checkbox"/>
	সুরক্ষিত বেটনী	<input type="checkbox"/>
৩। কমপ্রেসার	গ্যাস নিঃসরণ হয় কী না	<input type="checkbox"/>
	প্রশমন ভান্ড সিলকরণ ও সিলকরণের তারিখ	<input type="checkbox"/>
	নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা	<input type="checkbox"/>
	গেজ	<input type="checkbox"/>
	বৈদ্যুতিক বোর্ডের সুরক্ষার ব্যবস্থা	<input type="checkbox"/>
	পাইপ লাইন ও পাইপ লাইনের ধারকের (Bracket) অবস্থা	<input type="checkbox"/>
	গার্ড (Guards)	<input type="checkbox"/>
	বন্ধকরণ চাপ	<input type="checkbox"/>
	গ্যাস নিঃসরণ (বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে চালু কমপ্রেসার এর ভেন্ট পাইপএর নিঃসরণ	
	যাচাইও উহার অন্তর্ভুক্ত)	<input type="checkbox"/>

৪। মজুদের ধারণপাত্র

- গ্যাস নিঃসরণ
- প্রশমন ভাল্ব সিলকরণ ও সিলকরণের তারিখ
- গেজ
- সকল ধারক বেষ্টিনী (Bracket) সুরক্ষার ব্যবস্থা
- ভাল্ব (অবস্থা/কার্যক্ষমতা)
- বেষ্টিনী/দরজা
- ধূমপান নিষেধ সংকেত
- প্রবেশ নিষেধ সংকেত
- ক্ষয়
- চাপ পরীক্ষনের তারিখ

৫। মূল্য বন্ধকরণ ভাল্ব

- গ্যাস নিঃসরণ
- অবস্থা কার্যক্ষমতা
- প্রতীক চিহ্ন