

ফরম চ

[সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ৭৮ (২) দ্রষ্টব্য]

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন মেয়াদান্তে নিরাপত্তা যাচাই এবং পরীক্ষন ছক

- ১। কমপ্রেসারের বিচ্ছিন্নকরণ চাপ যাচাই করা হইয়াছে কী না
- ২। জরুরী বন্ধকরণ সুইচ প্রতিক্ষেত্রে আলাদাভাবে কার্যক্ষম কী না
- ৩। স্থাপনায় প্রকৃতভাবেই গ্যাস নিঃসরণ হয় কী না যাচাই
- ৪। ডিসপেন্সারের হোজ পাইপ, প্রভস এবং গেজ নিরাপদ অবস্থায় আছে কী না
- ৫। সর্বোচ্চ পুরণ চাপ ২০০ কেজি/বর্গ সেমিঃ কী না
- ৬। সতর্কবানী/প্রতীক দৃশ্যমান স্থানে যথোপযুক্তভাবে প্রদর্শিত কী না
- ৭। প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষিত এবং প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত কী না
- ৮। গ্যাস গন্ধযুক্ত করা হইয়াছে কী না
- ৯। পরিদর্শন সনদ প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত কী না
- ১০। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিরাপত্তা যাচাই লগ বইয়ে সংরক্ষণ করা হয় কী না