

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
আপারপীও, শেরেবাংলা নগর  
ঢাকা-১২০৭।  
www.lged.gov.bd


তারিখ: ৩১/০৮/২০২৫

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.০০১.১৮.০০২.২০. ৬১২৪

বিষয়: অগ্নিকাত প্রতিরোধে কতিপয় নির্দেশনা পরিপালন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১০-০৪-২০২৫ তারিখে দিনাজপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে সংঘটিত অভিকাত্তে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অগ্নিকাত্ত প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো:

- (১) ইন্টেরিয়র কাজে অগ্নিনিরোধক বা অদাহ্য পদার্থের তৈরী বোর্ড ব্যবহার করতে হবে;
- (২) ইন্টেরিয়র করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনসমূহ ইনসুলেটেড পিভিসি পাইপের মাধ্যমে ওয়ারিং করতে হবে;
- (৩) ফায়ার এন্টিটিংগুইসিং, ফায়ার বলের পর্যাপ্ত যোগান রাখতে হবে এবং অফিস চত্বরে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে;
- (৪) আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি নথিপত্রের ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (৫) একজন দক্ষ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সমগ্র অফিস কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করত: প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করা এবং বৈদ্যুতিক লাইনের সঠিকতা যাচাইপূর্বক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ ও বিদ্যুতের ব্যবহারের বিষয়ে একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান'কে সার্বক্ষনিক দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;
- (৬) অফিস ভবনে যথাযথ এবং পর্যাপ্ত অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে দাহ্য/অতিদাহ্য নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা অধিক পরিমাণ ইন্টেরিয়র কাজকে নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- (৭) বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালনের বিষয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শনে কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

  
(মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া)  
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
ফোন: ৫৫০০৭২৪৮  
ই-মেইল: ce@lged.gov.bd

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(সকল)....., এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(সকল), এলজিইডি..... বিভাগ, জেলা:.....।
- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(সকল)....., এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(সকল), এলজিইডি..... অঞ্চল, জেলা:.....।
- ৫) টিম লিডার, পরিদর্শন টিম নং-....., এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৫) প্রকল্প পরিচালক(সকল)....., এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৬) নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল), এলজিইডি, জেলা:.....।
- ৭) নির্বাহী প্রকৌশলী ও সেকশন ইনচার্জ, এমআইএস সেকশন, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৮) উপজেলা প্রকৌশলী(সকল), এলজিইডি, উপজেলা:....., জেলা:.....।