



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর
 বিদ্যুৎ বিভাগ
 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
 ২৫, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
 www.ocei.gov.bd


১ লা অক্টোবর-২০২২ খ্রি: হতে ৩১ শে ডিসেম্বর-২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক	দুর্ঘটনার তারিখ	দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	দুর্ঘটনা সংগঠনের স্থান	দুর্ঘটনার প্রকৃতি		দুর্ঘটনার কারণ	মন্তব্য
					আহত	নিহত		
০১	২৪-০৯-২০২২	০৪-১০-২০২২	মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ	বলই স্টেশন, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ	-	১ জন	এলটি তারের উপর ডালকেটে ফেলায় টিনের চাল বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত।	
০২	০৩-১০-২০২২	০৮-১০-২০২২	নেত্রকোণা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, রাজেন্দ্রপুর, চল্লিশা, নেত্রকোণা	লক্ষণখোলা, ইউনিয়ন-জয়শ্রী, ধর্মপাশা, নেত্রকোণা	-	১ জন	ঘরের বাতি জ্বালানোর লাইন টানতে গিয়ে তড়িতাহত হয়ে মৃত।	
০৩	১২-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, রাউজান, চট্টগ্রাম	পাহাড়তলী চৌমুহনী, পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম	১ জন	-	ভবনের ছাদের উপর নির্মাণ শ্রমিক লোহার পাইপ দিয়ে পানি সংযোগের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ভবনের ছাদ থেকে আট ফুট উপরে অবস্থিত তারের সঙ্গে লোহার পাইপ সংস্পর্শে এসে বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত।	
০৪	২৪-১০-২০২২	২৭-১০-২০২২	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, রংপুর।	থানাপাড়া আলমবিদিতর, গঙ্গাচড়া, রংপুর	-	১ জন	অবৈধ পার্শ্বসংযোগকৃত ছেঁড়া তারের স্পর্শে আসলে বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃতবরণ করেন।	
০৫	০৯-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩	দরদাবাদ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	১ জন	বৈদ্যুতিক খুটিতে চালু ফিডারে কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক শক লেগে মৃত্যুবরণ করেন।	


 উচ্চমান সহকারী
 পরিদর্শন শাখা


 বিদ্যুৎ পরিদর্শক
 পরিদর্শন শাখা


 ০৩/০৩/২০২৩
 সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক-৩
 পরিদর্শন শাখা


 ০৩/০৩/২৩
 সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক-২
 পরিদর্শন শাখা


 ০৩/০৩/২৩
 সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক-১
 পরিদর্শন শাখা