

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৫, নিউ ইন্স্কাটন, ঢাকা
www.ocei.gov.bd

১ লা এপ্রিল-২০২৩ খ্রি: হতে ৩১ শে জুন-২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক	দুর্ঘটনার তারিখ	দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	দুর্ঘটনা সংগঠনের স্থান	দুর্ঘটনার প্রকৃতি		দুর্ঘটনার কারণ	মন্তব্য
					আহত	নিহত		
০১	০৮-০৫-২০২৩	০৮-০৫-২০২৩	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ রাউজান, চট্টগ্রাম	গ্রাম-মোহাম্মদপুর, শেখ ওমরের বাড়ী, রাউজান, চট্টগ্রাম	-	১	বিদ্যুতের তাঁর ছিড়ে পড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু।	
০২	১৭-০৫-২০২৩	১৮-০৫-২০২৩	কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঝিলংগা, কক্সবাজার	পশ্চিম খানঘোনা, ইসলামপুর, ঈদগাঁও, কক্সবাজার	-	১	খালের উপর দাড় এর ব্যবহৃত ১৫ ফুট লম্বা বঁশ এলটি তারের সংস্পর্শে আসে এবং তাড়িতাহত হয়ে মৃত্যু।	
০৩	১৭-০২-২৩	০৫-০৩-২০২৩	এন ও সি এস, ডিপিডিসি, মুগদাপাড়া, ঢাকা	৫/১/সি দক্ষিণ রাজারবাগ, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা	১	-	৬ (ছয়) বৎসরের শিশু একটি ধাতব স্টিক দ্বারা ১১ কেভি তারের উপর স্থাপিত পিভিসি পাইপে খৌঁচা দিয়ে তাড়িতাহত হয়।	
০৪	২৫-০৫-২০২৩	২৭-০৫-২০২৩	পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ পাবনা।	ভাঙ্গুরা-গ্রীড উপকেন্দ্র সুইচিং স্টেশন। সারুটিয়া, পাবনা।	১	-	স্পেয়ার ব্রেকার এর নাট লাগাতে গিয়ে ৩৩ কেভি লাইনের সংস্পর্শে এসে তাড়িতাহত হয়	
০৫		৩১-০৫-২০২৩	শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি শরীয়তপুর।	---	-	-	মে মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
০৬	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ রাউজান, চট্টগ্রাম	দুর্ঘটনার স্থান উল্লেখ নেই	-	১	বাতাসের কারণে বঁশ পড়ে তার ছিড়ে পড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু।	
০৭	২৯-০৫-২০২৩	২৯-০৫-২০২৩	পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পিরোজপুর	দক্ষিণ ইন্দুরকানী, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর	-	১	সুপারির খোল পড়ে এলটি তার ছিড়ে পড়ে। সেই তার অজ্ঞতাবশতঃ হাত দিয়ে সরাতে গেলে মৃত্যু।	
০৮		০১-০৬-২০২৩	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ লাকসাম, কুমিল্লা		-	-	মে মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
০৯		০১-০৬-২০২৩	কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বারোখাদা, কুষ্টিয়া		-	-	জুন মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	

৩/৭/২৬

০৩.০৭.২৩

৩/৭/২৬

৩/৭/২৬

৩/৭/২৬


ক্রমিক	দুর্ঘটনার তারিখ	দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	দুর্ঘটনা সংগঠনের স্থান	দুর্ঘটনার প্রকৃতি		দুর্ঘটনার কারণ	মন্তব্য
					আহত	নিহত		
১০		০৪-০৫-২০২৩	গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কারারগাতি, গোপালগঞ্জ		-	-	জুন মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
১১		০৪-০৬-২০২৩	বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বগুড়া		-	-	জুন মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
১২		০৪-০৬-২০২৩	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, সিরাজগঞ্জ		-	-	জুন মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
১৩		০৫-০৬-২০২৩	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ চট্টগ্রাম		-	-	জুন মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
১৪	২৫-০৫-২০২৩	২৭-০৫-২০২৩ পত্র প্রাপ্তি ০৭-০৬-২০২৩	পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পাবনা	ভাঙ্গুরা গ্রীড উপকেন্দ্র সুইচিং স্টেশন, সারুটিয়া, ভাঙ্গুরা, পাবনা।	১	-	৩৩ কেভি ফিডারের ব্রেকারে সোর্স সাইডে ইয়োলো ফেজে রেডহট জনিত সমস্যা নিরসন করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন।	
১৫		০৭-০৬-২০২৩	মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মুন্সীগঞ্জ		-	-	জুন মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
১৬		০৮-০৬-২০২৩	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ রংপুর		-	-	মে মাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই।	
১৭	২৮-০৪-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩ পত্র প্রাপ্তি ১৯-০৬-২০২৩	কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কুমিল্লা	হারপাকনা, দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা	১	-	৪ নম্বর ফিডারের পোলে কাজ করা অবস্থায় ভুলবশত ৫ নম্বর ফিডার এর স্থলে ৪ নম্বর ফিডার চালু করে দেওয়ায় দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়।	
১৮	১৫-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	নেত্রকোণা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নেত্রকোণা	ধর্মপাশা সাব জোনাল অফিসের গাছতলা নামক স্থানে। রামেন্দ্রপুর, চল্লিশা, নেত্রকোণা	১	-	বৈদ্যুতিক লাইনের ১নম্বর ফিডারের নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ তড়িতাহত হয়।	
১৯	১৭-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	নেত্রকোণা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, নেত্রকোণা	রাসপুর (নামপাড়া, মহিষখলা, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ	১	-	নিজঘরে অটো গাড়ী চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়।	


০৩/০৭/২৩

প্রধান সহকারী
পরিদর্শন শাখা


০৩/০৭/২৩

বিদ্যুৎ পরিদর্শক
পরিদর্শন শাখা


০৩/০৭/২০২৩
সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক-৩
পরিদর্শন শাখা


০৩/০৭/২৩
সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক-২
পরিদর্শন শাখা


০৩/০৭/২০২৩
সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক-১
পরিদর্শন শাখা