



ISO 9001:2015

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও

ইমেইল: thkpbs@gmail.com ওয়েব: www.pbs.thakurgaon.gov.bd



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

স্মারক নং-২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০৩৮.২০.

৫২০২

তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৩ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সংশোধনী

বিষয়ঃ Online UPS সরবরাহের লক্ষ্যে (RFQ পদ্ধতিতে) কোটেশন আহ্বান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং-২৭.১২.৯৪৯৪.৫২৬.০১.০৩৮.২০.৫০৩২ তাং-২৮/১০/২০২০ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র পবিসের নিজস্ব তহবিলের আওতায় Online UPS সরবরাহের লক্ষ্যে (RFQ পদ্ধতিতে) দরপত্র আহ্বান করা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উক্ত দরপত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে দরপত্রে ১৫ নং শর্ত নতুনভাবে সংযোজন করা হলো।

দরপত্র নং	মালামাল/কাজের বিবরণ	দরপত্র খোলা ও দাখিলের স্থান	দরপত্র দাখিল ও খোলার সময়সূচী	
২৭-১২-৯৪৯৪/২০	Online UPS সরবরাহ	০১। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সদর দপ্তর, জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও।	দরপত্র গ্রহণের সময় তারিখঃ ০৮/১১/২০২০ইং রোজ - মঙ্গলবার সময়ঃ ১১:৩০ পর্যন্ত	দরপত্র খোলার সময় তারিখঃ ০৮/১১/২০২০ইং রোজ - মঙ্গলবার সময়ঃ ১১:৩৫
		০২। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তর, সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা), বাপবিবো, ঢাকা।		

মালামালের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ/স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)																																		
(০১)	(০২)	(০৩)	(০৪)	(০৫)																																		
০১।	Specification of Online UPS for Server (UPS-1): <table><tr><td>Band</td><td>Internationally/Nationally Reputed Brand</td></tr><tr><td>Model</td><td>To be mentioned by the bidder</td></tr><tr><td>Country of Origin</td><td>To be mentioned by the bidder</td></tr><tr><td>Capacity</td><td>2000VA or Higher</td></tr><tr><td>Backup time</td><td>Minimum 30Min. in half load & Minimum 15min in full load</td></tr><tr><td>Input voltage range</td><td>170-265V AC</td></tr><tr><td>Frequency</td><td>50Hz (+/-) 5%</td></tr><tr><td>Protection</td><td>Fuse</td></tr><tr><td>Output voltage</td><td>230v AC, 50Hz (+/-) 5%</td></tr><tr><td>Transfer time</td><td>0 ms</td></tr><tr><td>Battery type</td><td>Lead acid.</td></tr><tr><td>Recharge time</td><td>8hrs to 90% after fully discharge</td></tr><tr><td>DC start up</td><td>Yes.</td></tr><tr><td>Protection</td><td>Built-in Automatic Voltage Regulator with lightning surge protection, Spike burnouts, over voltage & under voltage cut-off, Battery low & over charge protection & Surge protection</td></tr><tr><td>Accessories</td><td>Completed with configuration as per site requirement</td></tr><tr><td>Standard</td><td>ISO 9001 for manufacturer</td></tr><tr><td>Warranty</td><td>3 Years limited (01 year Full and 2nd & 3rd Year service only).</td></tr></table>	Band	Internationally/Nationally Reputed Brand	Model	To be mentioned by the bidder	Country of Origin	To be mentioned by the bidder	Capacity	2000VA or Higher	Backup time	Minimum 30Min. in half load & Minimum 15min in full load	Input voltage range	170-265V AC	Frequency	50Hz (+/-) 5%	Protection	Fuse	Output voltage	230v AC, 50Hz (+/-) 5%	Transfer time	0 ms	Battery type	Lead acid.	Recharge time	8hrs to 90% after fully discharge	DC start up	Yes.	Protection	Built-in Automatic Voltage Regulator with lightning surge protection, Spike burnouts, over voltage & under voltage cut-off, Battery low & over charge protection & Surge protection	Accessories	Completed with configuration as per site requirement	Standard	ISO 9001 for manufacturer	Warranty	3 Years limited (01 year Full and 2 nd & 3 rd Year service only).	০১টি		
Band	Internationally/Nationally Reputed Brand																																					
Model	To be mentioned by the bidder																																					
Country of Origin	To be mentioned by the bidder																																					
Capacity	2000VA or Higher																																					
Backup time	Minimum 30Min. in half load & Minimum 15min in full load																																					
Input voltage range	170-265V AC																																					
Frequency	50Hz (+/-) 5%																																					
Protection	Fuse																																					
Output voltage	230v AC, 50Hz (+/-) 5%																																					
Transfer time	0 ms																																					
Battery type	Lead acid.																																					
Recharge time	8hrs to 90% after fully discharge																																					
DC start up	Yes.																																					
Protection	Built-in Automatic Voltage Regulator with lightning surge protection, Spike burnouts, over voltage & under voltage cut-off, Battery low & over charge protection & Surge protection																																					
Accessories	Completed with configuration as per site requirement																																					
Standard	ISO 9001 for manufacturer																																					
Warranty	3 Years limited (01 year Full and 2 nd & 3 rd Year service only).																																					
			সর্বমোট																																			

কথায়ঃ

৫২

দরদাতার স্বাক্ষর ও সীলমোহর

শর্তাবলী:

- ০১। আগ্রহী দরদাতাগণ অফিস চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত ঠিকানা হইতে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পবিসের ওয়েব সাইট www.pbs.thakurgaon.gov.bd এ দেখতে পারবেন।
- ০২। দরদাতাগণ আগামী ০৮/১১/২০২০ইং তারিখ বেলা ১১:৩০ ঘটিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে সিলমোহরকৃত দরপত্র (০১) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তর অঞ্চল) পরিদপ্তর, সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা), বাপবিবো, ঢাকা অথবা জেনারেল ম্যানেজার, ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও এ দাখিল করবেন।
- ০৩। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সদর দপ্তর ও পরিচালক, পবিস মনিটরিং ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তর অঞ্চল) পরিদপ্তর, সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা), বাপবিবো, ঢাকা তে দরপত্র দাখিলের দিনই অর্থাৎ আগামী ০৮/১১/২০২০ইং বেলা ১১:৩৫ ঘটিকার সময় উপস্থিত দরদাতা প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।
- ০৪। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সদস্যপদ থাকতে হবে। এর প্রমাণ স্বরূপ সদস্য নম্বর উল্লেখ করতে হবে এবং কম্পিউটার সমিতির এতদসংক্রান্ত পত্রের অনুলিপি প্রদান করতে হবে।
- ০৫। কোটেশনের সহিত কোন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সন্তোষজনকভাবে সার্ভার/কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ সরবরাহ কাজের অভিজ্ঞতা সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে (সনদ পত্রের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য বর্ণিত কাজের কার্যাদেশ ও কার্য সম্পাদনের সনদপত্র থাকা বাঞ্ছনীয়)। কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত দলিলাদি সমিতি/বাপবিবোরের প্রতিনিধি সরজমিনে যাচাই করতে পারবেন।
- ০৬। অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের জন্য সার্ভিস সেন্টার এবং স্থায়ী লোকবল থাকতে হবে। তাদের সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানা এবং হার্ডওয়্যার মেরামতকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের (ন্যূনতম ০২জন) বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত ও ফটো প্রদান করতে হবে। কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের অফিস ও সার্ভিস সেন্টার সমিতি/বাপবিবোরের প্রতিনিধি পরিদর্শন করতে পারবেন।
- ০৭। কোটেশনের সহিত দাখিলকৃত মূল্যের কমপক্ষে ৫০% মূল্যের সার্ভার/কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ/ইউপিএস সরবরাহের সন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- ০৮। কোটেশন অবশ্যই সীলগালা করা খামে এবং খামের উপর “Online UPS সরবরাহের দরপত্র” শব্দটি লিপিকৃত করতে হবে।
- ০৯। কোটেশনের সাথে হালনাগদ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও আয়কর সনদ এবং ব্যাংক সলভেন্সী সনদের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে।
- ১০। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মালামাল সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের পর বিল ও চালান দাখিল স্বাপেক্ষে কার্যাদেশ মূল্যের ১০% নিরাপত্তা জামানত কর্তন করে অবশিষ্ট টাকার বিল ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সরাসরি একাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। কর্তনকৃত টাকা সরবরাহকৃত মালামালের কোনোরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত না হলে ০১(এক) বছর পর ফেরত প্রদান করা হবে।
- ১১। দাখিলকৃত বিল হতে সরকারি নিয়মানুযায়ী VAT/IT কর্তন করা হবে।
- ১২। কোটেশন সম্পর্কে কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ইহা দরপত্র খোলার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ০৩(দিন) পূর্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় লিখিতভাবে অনুরোধ জানাতে হবে।
- ১৩। কোটেশনে উদ্ধৃত একক ও মোট দর স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উদ্ধৃত দরের মধ্যে কোন গাণিতিক ভুল থাকলে সর্বক্ষেত্রেই একক দর গ্রহণযোগ্য দর হিসাবে বিবেচিত হবে। কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষামাজ এবং ফুইড এর ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ১৪। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কোন কারন দর্শানো ব্যতীতকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ১৫। সরবরাহকৃত ইউপিএস এর মধ্যে ১২ ভোল্ট ও ৭.৫ এম্পিয়ার ০৬(ছয়)টি ব্যাটারী থাকতে হবে এবং ০৩টি (তিনটি) আউটপুট পোর্ট থাকতে হবে।

(আবু আশরাফ মোঃ হালেহ)
জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। পরিচালক পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তর অঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো ঢাকা।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।
- ০৪। পুলিশ সুপার জেলা, ঠাকুরগাঁও।
- ০৫। তদাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপবিবো, রংপুর।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঠাকুরগাঁও।
- ০৭। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার..... পবিস-১/২/৩/৪।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, ঠাকুরগাঁও।
- ০৯। ডিজিএম, পঞ্চগড়/পীরগঞ্জ/বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিস।
- ১০। এজিএম (অর্থ), ঠাকুরগাঁও পবিস।
- ১১। সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), ঠাকুরগাঁও পবিস। (ওয়েব সাইটে প্রকাশ এর জন্য)
- ১২। মেসার্স.....।
- ১৩। নোটিশ বোর্ড ঠাকুরগাঁও পবিস।

(আবু আশরাফ মোঃ হালেহ)
জেনারেল ম্যানেজার