




ISO 9001:2015 Certified



দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ উত্তর গোবিন্দপুর, দিনাজপুর।



ফোন : ০৫৩১-৬৪৪৬৫ (অফিস)
০৫৩১-৬৪১৯৬ (অভিযোগ কেন্দ্র)
ফ্যাক্স : ০৫৩১-৫১৮৭৪
E-mail : dpbsone@gmail.com

স্মারক নং- ২৭.১২.২৭৬৪.৫১৮.০৯.০৪৭.২২. ২০৬

তারিখ: ২৭ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১১/০১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিচালক
সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর
বাপবিবো, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থ বছরের APA প্যারামিটার অর্জনের তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২৭.৩৩.০৩৩.২২.২৫ তারিখঃ ০৯/০১/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের APA প্যারামিটার অর্জন এর তথ্য অত্রসাথ সংযুক্ত করত আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ০১ পাতা।

(মোঃ মুহিউদ্দীন ইসলাম)
জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্লানিং এন্ড অপারেশন/প্রকল্প), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপবিবো, রংপুর।
- ০৩। নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি) বাপবিবো, দিনাজপুর।
- ০৪। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

(মোঃ মুহিউদ্দীন ইসলাম)
জেনারেল ম্যানেজার

দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

উত্তর গোবিন্দপুর, দিনাজপুর।

Name of the PBS	System loss Target (w/o resale-Grid Meter) (Lower-better) (%) [WF-20]		Percentage of inspection & maintenance of distribution line (KM) against energized line (KM) (Higher better) (%) [WF-1]		Improvement of Power Factor (Higher better) [WF-1]		System Average Interruption Duration Index (SAIDI) (Lower better) (Minutes) [WF-1.5]		System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) (Lower better) (Times) [WF-1.5]		Percentage of damage & repairable transformer (No) against total installed transformer (No) (Lower better) (%) [WF-1]		Pending repairable transformer as on 30 th October '21 (from inception) repaired within 31 st December '21 (Higher better) [WF-5]		Percentage of Repairable Transformer Repaired (Higher better) (%) (WF-2)		Percentage of Overloaded Transformer against total Transformer installed (Lower better) (%) [WF-1]		Maintenance and Upgradation of TMLM Software (%) [WF-2]	
	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach	Tar	Ach
দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	10.60	8.61	100	70	0.93	0.98	1000	340	40	12	1.50	2.32	579	579	95	98	00	00	80	30



11.01.2022

মাসুদুর রহমান
এজিএস (১৫৫এম)
সদর দপ্তর, দিনাজপুর-১