



পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি
গ্রীড সার্কেল, খুলনা শাখা
প্রধান কার্যালয়: এভিনিউ-৩, জহুরুল ইসলাম সিটি, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

নম্বর: ২৭.২১.০০০০.০০০.৭৫২.৪৪.০০০১.২৬.১৭৫

তারিখ: ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩
২১ জুলাই ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: গ্রিড সার্কেল-খুলনা দপ্তরের আওতাধীন আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশনের LILO কাজের আওতায় পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন হতে অবমুক্ত ব্যবহার অযোগ্য ১টি Tower Materials, Conductor, Earth Wire, OPGW, Fitting ইত্যাদি মালামাল প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ নেওয়া প্রসঙ্গে।

গ্রিড সার্কেল খুলনা দপ্তরের আওতাধীন আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশনের LILO কাজের আওতায় পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি লাইনের অবমুক্তকৃত ২৮ নং টাওয়ারের সাথে অব্যবহারযোগ্য কন্ডাক্টর, OPGW, Earth Wire, ফিটিংস ইত্যাদি মালামালসমূহ (সংযুক্তি: [Unusable_Scrap_Materials_Amtali400.pdf](#)) আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশনের স্টোরে রক্ষিত আছে এবং ভবিষ্যতে দপ্তর কর্তৃক ব্যবহারের সম্ভাবনা নেই। তালিকায় বর্ণিত মালামাল সমূহ অন্য কোন দপ্তরের প্রয়োজন হলে আগামী ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বরাদ্দ নেয়ার অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য, বরাদ্দ পরবর্তী অবশিষ্ট মালামালসমূহ বিধি মোতাবেক নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সংযুক্তি:

(১) Unusable_Scrap_Materials_Amtali400

সংযুক্তি: ১ প্রস্থ সংযুক্ত।

২১-০৭-২০২৬

মোঃ আরিফুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ইমেইল : se.gckhulna@pgcb.gov.bd

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি।
- ২। নির্বাহী পরিচালক, অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি।
- ৩। সকল প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক/মহাব্যবস্থাপক, পাওয়ার গ্রিড।
- ৪। সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/কোম্পানি সচিব, পাওয়ার গ্রিড।
- ৫। সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক, পাওয়ার গ্রিড।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, আইসিটি অনুশাখা, পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি।





Additional Actionable Materials list

Office: Amtali 400 kV Switching Station, Grid Circle, Power Grid, Khulna.

Sl.No.	Description	Unit	Quantity	Remarks
1.	ACCC 724/71 Dhaka Conductor (Unusable)	meter	24081	
2.	Earth Wire (Unusable)	meter	720	
3.	OPGW (Unusable)	meter	873	
4.	Dead End Clamp (Unusable)	Nos	48	
5.	Jumper Clamp (Unusable)	Nos	48	
6.	Vibration Damper for OPGW With Armor Rod (Unusable)	Set	18	
7.	Vibration Damper for ACSR Dorking EW (Dismantled)	Nos	3	
8.	Spacer Jumper (Unusable)	Nos	4	
9.	Overland OPGW Suspension Set for OPGW 16.7mm (Unusable)	Set	8	
10.	Earth Wire Suspension Set for ACSR Dorking (Unusable)	Set	8	
11.	Overland OPGW Tension Set for OPGW 16.7mm (Unusable)	Set	2	
12.	Earth Wire Tension Set for ACSR Dorking (Unusable)	Set	2	

মোঃ যুবায়ের হোসাইন
মাতাকর ২০.০৫.২৬
মোঃ যুবায়ের হোসাইন মাতাকর
সহকারী প্রকৌশলী
আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশন,


দেলোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশন,



20.05.26
(Md. Arifur Rahman)
ID No-00293
Superintending Engineer (A/C)
Grid Circle, Power Grid, Khulna.

Actionable Material list for Tower no. 28 & it's related fittings

Office: Amtali 400 kV Switching Station, Grid Circle, Power Grid, Khulna.

Sl.No.	Description	Unit	Quantity	Remarks
1.	4DL+6.0 Extension Without Stub Leg & Nut-Bolt (Unusable)	Set	1	Approved for Auction
2.	Earth Wire (Unusable)	meter	700	
3.	OPGW (Unusable)	meter	700	
4.	Vibration Damper for ACCC Dhaka Conductor with Armor Rod (Unusable)	set	34	
5.	Vibration Damper for OPGW With Armor Rod (Dismantled)	Set	2	
6.	Vibration Damper for ACSR Dorking EW (Unusable)	Nos	2	
7.	Spacer Damper With Armor Rod (Unusable)	Set	61	
8.	210KN Twin Suspension Insulator Set for quad "ACCC 724/71 Dhaka Conductor"- "Hardware Fittings only" (Unusable)	Set	6	
9.	Twin Suspension Disk Insulators (210KN) for quad "ACCC 724/71 Dhaka Conductor"- Disk Insulator only (Unusable)	Nos	157	
10.	Overland OPGW Suspension Set for OPGW 16.7mm (Unusable)	Set	1	
11.	Earth Wire Suspension Set for ACSR Dorking (Unusable)	Set	1	

মোঃ যুসুফ হোসাইন
মাতার - ২০.০৫.২৬
মোঃ যুসুফ হোসাইন মাতার
সহকারী প্রকৌশলী
আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশন।

দেলোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
আমতলী ৪০০ কেভি সুইচিং স্টেশন।