

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি
জোনাল বিপণন অফিস-জয়দেবপুর
বিলাশপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রতিবেদনের তারিখঃ ১০/০৬/২০২৬ খ্রি. হতে ১৪/০৬/২০২৬ খ্রি.

সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত বৈধ গ্রাহকদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	গ্রাহক সংকেত নং	গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের তারিখ	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কারণ (বকেয়া/অতিরিক্ত স্থাপনা/মিটার বাইপাস/মিটার টেম্পারিং ইত্যাদি)	মন্তব্য
০১	সুলতানা ইয়ার্ণ ডায়িং লি. বোকরান, হোতাপাড়া, বানিয়ারচালা, শ্রীপুর গাজীপুর	৩৩২- ০০০৭৪০	শিল্প	০৯-০৬-২৬	বাইপাস	কিলিং/ক্যাপিং করা হয়েছে
০২	সুলতানা ইয়ার্ণ ডায়িং লি. বোকরান, হোতাপাড়া, বানিয়ারচালা, শ্রীপুর গাজীপুর	৮৩২- ০০০৭৪০	ক্যাপটিভ পাওয়ার	০৯-০৬-২৬	বাইপাস	কিলিং/ক্যাপিং করা হয়েছে

পুনঃসংযোগকৃত বৈধ গ্রাহকদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	গ্রাহক সংকেত নং	গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ	পুনঃসংযোগ প্রদানের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত সম্পূর্ণ অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	গ্যাস ব্যবহারের ধরণ/ শ্রেণি	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ	মন্তব্য
১	ডেকর ওয়েট প্রসেসিং মির্জাপুর, বাংলা বাজার রোড, গাজীপুর	শিল্প	১০-০৬-২৬	* অপসারণকৃত পাইপেট দৈর্ঘ্যঃ আনুমানিক ২৩০ ফুট। ১। শিল্প, বিচ্ছিন্নকৃত স্থাপনা: ক) ড্রায়ার (১ চেম্বার, ১৫০ কেজি) - ১৮ টি; লোড=৩০০*১৮=৫৪০০ সিএফটি/ ঘণ্টা। খ) বয়লার (৭৫০ কেজি)- ১টি ; লোড=২২৫০ সিএফটি/ ঘণ্টা। গ) বয়লার (২০০০ কেজি)- ১টি ; লোড=৬০০০ সিএফটি/ ঘণ্টা। ২। ক্যাপটিভ, বিচ্ছিন্নকৃত স্থাপনা: জেনারেটর (৩০০ কিলোওয়াট)- ১টি; লোড=৩৬০০ সিএফটি/ ঘণ্টা।* সর্বমোট লোডঃ ১৭,২৫০ ঘনফুট।* অন্যান্যঃ ১" কিল- ০১ টি। * জরিমানাঃ ২ লক্ষ টাকা ০১ টি বুন্টার কমপ্রেসর জন্ম করা হয়েছে।

প্রকৌ. মোঃ সোহেল মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
জোবিজ-জয়দেবপুর, আবিবি-জয়দেবপুর
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি

প্রকৌ. মোহাম্মদ মোস্তফা মাহবুব
ব্যবস্থাপক
জোবিজ-জয়দেবপুর, আবিবি-জয়দেবপুর
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি