



ওয়েস্ট জেন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ  
(ওজোপাডিকোলিঃ)  
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকোলিঃ, ফরিদপুর  
wzpdcl1.faridpur.gov.bd  
Chourongi More, Jhiltuli  
Faridpur-7800

স্মারক নং- ২৭.২২.২৯৪৭.৪০১.৪৫.০০১.২৫.১৬৫

তারিখঃ ১৯ আষাঢ় ১৪৩২  
০৩ জুলাই ২০২৫

**বিষয়ঃ কোমরপুর ১৩২/৩৩কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩কেভি বাস সেকশন ১ ও ২ শাটডাউন প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয় এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিয়মিত পর্যবেক্ষণকালে কোমরপুর ১৩২/৩৩কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩কেভি বাস সেকশন ১ ও বাস সেকশন ২ এর মধ্যবর্তী ডিসকানেকশন সুইচ (DS) এর R ফেইজে রেড হট সনাক্তকরণ করা হয় সেই সাথে পরিলক্ষিত হয় যে DS এর লুপ তীর এর অনেকগুলো স্প্রিং ছিড়ে গিয়েছে। তাই জরুরীভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আগামী ০৪/০৭/২০২৫ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৭.০০ ঘটিকা থেকে সকাল ৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বাস সেকশন ১ ও ২ শাটডাউন প্রয়োজন। উক্ত শাটডাউন কালীন সময়ে ওজোপাডিকোলিঃ এর ৩৩কেভি ঝিলটুলি, গোয়ালচামট, সদরপুর, ভাঙ্গা, মধুখালি, গোয়ালন্দ, শিবরামপুর, TR1, TR2 এবং ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধুখালি ৩৩কেভি ফিডার বন্ধ থাকবে।

উক্ত সময়ে শাটডাউন গ্রহণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

  
(ফয়াদ হাসান)

নির্বাহী প্রকৌশলী(ভারপ্রাপ্ত)  
ফোনঃ ৮৮০২৪৭৮৮৪৭৮৯৮

ইমেইলঃ [wz.faridpur1@gmail.com](mailto:wz.faridpur1@gmail.com)

**প্রাপকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, জিএমডি, ফরিদপুর।**

দৃষ্টি আকর্ষণঃ ইনচার্জ, কোমরপুর ১৩২/৩৩কেভি উপকেন্দ্র, জিএমডি, ফরিদপুর।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। প্রধান প্রকৌশলী(ওএসএম), ওজোপাডিকোলিঃ, খুলনা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকোলিঃ, ফরিদপুর।
- ৩। সহকারী প্রকৌশলী, অত্র দপ্তর। (শাটডাউন গ্রহণ করে কার্যসম্পাদন করবেন)
- ৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সকল ফিডার, অত্র দপ্তর।
- ৫। দপ্তর নথি।